Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Пермскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Пермь ул. Екатерининская, 53а т.210-44-23 ф.212-42-52 E-mail: gu@ugps.perm.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

9 ОНД по Березниковскому городскому округу и Усольскому муниципальному району
(наименование органа государственного надзора)

Пермский край, г.Березники, ул.Березниковская 69, 618400, тел. 8-3424-25-59-74, E-mail: 1ogpn@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 133/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46»
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору *Ануфриева С.А.* *9 ОНД по Березниковскому городскому округу и Усольскому муниципальному району* № 133
(наименование органа ГПН)

от « 06 » ноября 2014 года,

В период с 10 ноября по 02 декабря 2014 года проведена проверка
инспектором 9 ОНД по БГО и УМР Плетенёвой Ларисой Валерьевной
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №46» г.Березники , ул.Суворова,62
наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим Огневой Е.В.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п\п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.

1	2 наружные лестницы из групп на втором этаже, предназначенные для эвакуации людей со второго этажа, не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (в конструкциях лестничных маршей лестниц наблюдается деформация – по факту ступени лестничных маршей имеют наклон, а не располагаются горизонтально).	ФЗ №123 от 22.07.2008 г., в редакции ФЗ №117 от 10.07.2012 г., ст. 89, п.1. НПБ 245-2001 п.2.3.	31 июля 2015	
2	В коридоре и в фойе на 1 этаже, на пути эвакуации для отделки пола применен материал (линолеум) с неизвестными пожарно-техническими характеристиками.	СНиП 21-01-97* п.6.25*	31 июля 2015	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в августе 2015 г.
(квартал, месяц).

Государственный инспектор Плетенёва Лариса Валерьевна _____
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись)

«02» декабря 2014г. М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:
_____ *заведующий Огнева Е.В.*
(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

«05» декабря 2014г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:
Приволжского регионального центра МЧС России: 8 (800) 100-11-20;
ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 210-45-67.